



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И  
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты  
прав потребителей и благополучия человека по Приморскому краю в г. Партизанске

ул. Октябрьская, 5-6, г. Партизанск, 692864

тел/факс: (42363) 6-34-85 E-mail partizansk@pkprn.ru http://www.25.rospotrebnadzor.ru

ОКПО 74985558 ОГРН 1052503717408 ИНН/КПП 2538090446/254301001

19.06.2023г. № 736

Главе администрации  
Партизанского городского округа  
О.А. Бондареву  
г. Партизанск, ул. Ленинская, д. 26 А

Уважаемый Олег Анатольевич

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Приморскому краю в г. Партизанске предоставляет Вам информацию о результатах лабораторных исследований, проводимых в рамках социально-гигиенического мониторинга за состоянием окружающей среды в Партизанском городском округе, по качеству питьевой воды подаваемой населению, в сумме по каждому водозабору и из распределительной сети от данных водозаборов, за май 2023г.:

№	Водопровод/ведомственная принадлежность	Микробиологические показатели		Санитарно-химические показатели	
		Исследовано проб	Не соответствует	Исполнено проб	Не соответствует
<b>Май 2023г.</b>					
1	ООО «Дельта»	55	0	55	10
	в/з Южный	30	0	30	2 (2 цветность 21,3-23,0°)
	в/з Северный	9	0	9	0
	в/з Углекаменск	10	0	10	4 (3 цветность 26,3-29,5°; 2 мутность 1,7-1,9 мг/л; 1 хлороформ 0,083 мг/дм³)
	в/з Авангард	6	0	6	4 (4 цветность 24,6-27,9°)
2	МУП «Сучанский водоканал»	4	0	4	0
	в/з р. Ворошиловский ключ	2	0	2	0
	в/з р. Постышевка	2	0	2	0
4	Итого Качество питьевой воды за май 2023г.	59	0	59	10

Администрация Партизанского  
городского округа Приморского края  
Входящий № 1.2-07-6564  
"13" 06 2023 г.

МУП «Сучанский водоканал», не представлены результаты производственного контроля качества питьевой воды, подаваемой населению от в/з р. Ворошиловский ключ, в/з р. Постышевка

В соответствии с требованиями СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», питьевая вода должна быть безопасной в эпидемическом и радиационном отношении, безвредна по химическому составу и иметь благоприятные органолептические свойства.

Начальник территориального отдела  
Управления Роспотребнадзора  
по Приморскому краю в г. Партизанске



И.А. Прокофьева

Стенапок Я.Р.  
8/42363/ 6-71-09